



MARTIGRAP



CERTIFICAT DE QUALITÉ



Nº CERTIFICAT: 1006

REF. ARTICLE: 915000000

DATE: 15/01/2014

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS	NORME	CONTRÔLE QUALITÉ
Collier isophonique	18 à 1.250 mm.	Spécifications Martigrap	OK
Matière première	Acier	Spécifications Martigrap	OK
Épaisseur	jusqu'à 110 (1,8-2 mm) - > à 110 (2,3-2,5 mm.)	Spécifications Martigrap	OK
Largeur	20 mm .	Spécifications Martigrap	OK
Écrou	Double écrou M-8 + M-10	Spécifications Martigrap	OK
Vis	Vis latérale M-6 + rondelles anti-fuite	Spécifications Martigrap	OK
Caoutchouc	EPDM (isole et insonorise)	Spécifications Martigrap	OK
Température	-30º / +110º	Spécifications Martigrap	OK
Finition/protection	Zingué	Spécifications Martigrap	OK
Essais	Charge maximale recommandée 200 Kgrs.	Spécifications Martigrap	OK

MARTIGRAP, S.L.

Responsable Qualité

Fdo: Jordi Sans

